

工事名称　： 姫路夢前農場改築工事			
工事場所　： 兵庫県姫路市夢前町前之庄字東山1627番地			
工事種目　　電気設備工事			
1. ケージシステム電気 設備工事	1 式	制御盤据付・結線	
	1 式	システム電気機器に接続	
	1 式	試運転立会・調整	
優先順位　（設計図書の優先順位は下記による。）			
（１）現場説明書、質疑応答書	（２）特記仕様書	（３）設計図	（４）共通仕様書
（５）上記いずれも記載なき場合、不明の場合は係員の指示による。			
工事仕様			
1. 電気設備技術基準	2. 電力会社内線規定	3. 建築基準法・消防法	
4. 日本建築家協会電気設備共通仕様書	5各諸官庁規則		
一般事項			
1. 設計図書（現場説明書・質疑回答含む）に明記ない場合又は質疑が生じた時は係員と協議しその指示に従うこと。			
2. 工事施工に、必要な官公庁への手続き申請は速やかに行い、それに伴う費用は請負業者の負担とする。			
3. 施工済みの部分・未使用機器材料で損傷　又は汚染の恐れのあるものは、適切な方法で養生を行うこと。			
4. 施工に先立ち関係工事業者と打合の上、工程表を作成し係員の承諾を受けること。			
5. 施工図・機器製作書・製作仕様書・見本等は速やかに提出し承認後、施工・製作のこと。			
6. 係員が指示した事項　又は協議した事項については記録し係員に提出する。尚係員が施工が適切な事を証明する 必要があると認め指示した場合は、工事写真・見本・試験成績表等を提出のこと。			
7. 工事が完成した時は係員立会の上、各種試験・検査を行い関係官庁の検査合格を以て竣工とする。			
8. 引渡時に竣工図・保守に関する指導案内書・説明書等を作成し提出のこと。			
9. 防火区画等の貫通　建築基準法による区画貫通処理については、　国土交通大臣認定工法による事。 区画貫通に関連する配管配線の両配管端部は、耐火パテ等により適正に処理する事。			
10. 工事期間中は緊急連絡先を提出のこと。 既設設備に停電等が起きた場合は、至急、現場に向かう事。（原則　停電不可）			

[illegible][illegible]