



※ 防虫網付

キュービクル（参考）姿図

No1 発電機より 3φ 135kVA(108kw)						No2 発電機より 3φ 90kVA(72kw)					
番号	行先	ブレーカー容量		実質負荷 KW	配 線 サイズ	番号	行先	ブレーカー容量		合計負荷 KW	配 線 サイズ
G1-1	1号舎 ハイテムコントローラー盤	MCBB	3P 125AT	13.5	CVT38□	G2-1	5号 鶏舎管理盤(発電機)	MCBB	3P 175AT	18.4	CVT60□
G1-2	2号舎 ハイテムコントローラー盤	〃	3P 125AT	13.5	CVT38□	G2-2	6号 鶏舎管理盤(発電機)	〃	3P 175AT	18.4	CVT60□
G1-3	3号舎 ハイテムコントローラー盤	〃	3P 125AT	13.5	CVT38□	G2-3	送水ポンプ	〃	3P 40AT	4.4	CVT8□
G1-4	4号舎 ハイテムコントローラー盤	〃	3P 125AT	13.5	CVT38□						
				54.0							41.2