



クーリングパット 配管参考図

側面・正面 各1箇所

- ※ ボールタップ高さは、停止時の戻り管の水量も考慮すること。
- ※ ボールタップの取付は将来の交換作業も考慮すること。
- ※ 破線部分は別途施工業者